



Расчет утечки теплоносителя п.п.88-92 МКУ

<p>Правомерно применять эти положения для расчета величины утечки теплоносителя в закрытой системе теплоснабжения при зависимом присоединении?</p>	<p>Если ранее были смонтированы узлы учета с двумя расходомерами и принято определять утечку по разности показаний двух расходомеров ($\Delta M_{\text{у}} = M1 - M2$), то надо строго придерживаться п.92 Методики для указанных схем теплоснабжения (как с зависимым так и независимым присоединением теплотребляющих установок).</p>
--	--