



- Данный раздел предусматривает у потребителей при закрытой схеме теплоснабжения использование для расчетов показаний одного расходомера.
- Второй расходомер может устанавливаться по согласованию сторон в качестве контрольного для выявления несанкционированного разбора теплоносителя или дополнительного подмеса воды через неплотности теплообменных аппаратов