



Об установке датчиков давления ПКУ п. 34

- Измерение теплосетевого давления на УУТЭ в водяных системах теплоснабжения производится с целью контроля качества теплоснабжения.
- В расчете потребленной тепловой энергии (для воды) - показатель давления не участвует. Контролировать давление можно как с помощью датчиков давления, так и с помощью показывающих манометров.
- В п.34 Правил указана необходимость наличия датчиков давления, но только для случая, когда в качестве теплоносителя используется пар,