

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 18.01.2016 по 18.01.2016

Потребитель:

Подключен к абоненту:

Тип прибора: ТСРВ-024М

Наименьший расход теплоносителя Gmin:

Адрес:

Номер прибора: 902906

Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Время	Qtс1, Гкал	Qгв1, Гкал	Mтс1, т	M11, т	M12, т	M13, т	M14, т	V11, м3	V12, м3	V13, м3	V14, м3	P11, МПа	P12, МПа	P13, МПа	P14, МПа	t11, °C	t12, °C	t13, °C	t14, °C
18.01.16 00ч	1,013	0,000	-0,806	109,160	109,966	0,000	0,000	111,526	111,764	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	68,66	58,97	36,52	0,00
18.01.16 01ч	1,000	0,000	-0,771	109,566	110,337	0,000	0,000	111,919	112,131	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	68,32	58,80	36,54	0,00
18.01.16 02ч	1,001	0,000	-0,811	109,815	110,626	0,000	0,000	112,163	112,415	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	68,17	58,64	36,34	0,00
18.01.16 03ч	1,013	0,000	-0,718	109,902	110,619	0,000	0,000	112,252	112,407	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	68,18	58,60	36,15	0,00
18.01.16 04ч	1,017	0,000	-0,707	109,723	110,430	0,000	0,000	112,076	112,217	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	68,28	58,65	36,39	0,00
18.01.16 05ч	0,970	0,000	-0,749	109,430	110,179	0,000	0,000	111,781	111,987	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	68,33	59,09	36,56	0,00
18.01.16 06ч	0,994	0,000	-0,498	108,918	109,416	0,000	0,000	111,274	111,219	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	68,59	59,22	36,77	0,00
18.01.16 07ч	1,005	0,000	-0,320	108,801	109,121	0,000	0,000	111,161	110,924	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	68,70	59,31	36,76	0,00
18.01.16 08ч	1,243	0,000	1,558	110,171	108,613	0,000	0,000	112,526	110,317	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	68,16	57,71	36,17	0,00
18.01.16 09ч	0,899	0,000	1,247	109,944	108,698	0,000	0,000	111,914	110,223	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	61,93	54,39	34,85	0,00
18.01.16 10ч	1,132	0,000	0,623	107,401	106,778	0,000	0,000	109,348	108,161	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	62,42	52,19	33,04	0,00
18.01.16 11ч	1,155	0,000	0,462	106,862	106,399	0,000	0,000	108,887	107,837	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	63,92	53,36	32,57	0,00
18.01.16 12ч	0,904	0,000	0,126	85,244	85,118	0,000	0,000	86,880	86,288	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	64,35	53,84	32,50	0,00
18.01.16 13ч	1,109	0,000	0,422	106,892	106,470	0,000	0,000	108,931	107,941	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	64,12	53,98	32,46	0,00
18.01.16 14ч	1,122	0,000	0,550	107,202	106,652	0,000	0,000	109,228	108,108	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	63,82	53,64	32,42	0,00
18.01.16 15ч	1,288	0,000	0,245	106,877	106,632	0,000	0,000	109,096	108,169	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	67,09	55,18	33,10	0,00
18.01.16 16ч	1,201	0,000	3,043	107,495	104,452	0,000	0,000	109,591	105,964	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	64,89	55,31	33,71	0,00
18.01.16 17ч	0,917	0,000	-0,270	106,245	106,515	0,000	0,000	108,312	108,097	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	64,81	56,05	34,16	0,00
18.01.16 18ч	0,860	0,000	-0,594	106,147	106,741	0,000	0,000	108,194	108,329	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	64,51	56,12	34,66	0,00
18.01.16 19ч	0,898	0,000	0,097	106,429	106,332	0,000	0,000	108,465	107,901	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	64,24	55,87	34,92	0,00
18.01.16 20ч	0,861	0,000	-0,585	105,895	106,479	0,000	0,000	107,914	108,041	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	64,12	55,70	35,17	0,00
18.01.16 21ч	0,855	0,000	-0,658	105,696	106,354	0,000	0,000	107,708	107,912	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	64,06	55,64	35,28	0,00
18.01.16 22ч	0,850	0,000	-0,745	105,783	106,529	0,000	0,000	107,795	108,087	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	64,03	55,62	35,35	0,00
18.01.16 23ч	0,839	0,000	-0,689	106,164	106,853	0,000	0,000	108,165	108,410	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	63,74	55,49	35,38	0,00
Итого	24,147	0,000	-0,548	2565,761	2566,309	0,000	0,000	2617,106	2604,848	0,000	0,000	0,6	0,4	0,6	0,0	65,73	56,31	34,91	0,00

Интеграторы	Начало	Конец	За период	Интеграторы	Начало	Конец	За период	Интеграторы	Начало	Конец	За период
Qtс1, Гкал			0	V12, м3			0				
Mтс1, т			0	V13, м3			0				
Qгв1, Гкал			0	V14, м3			0				
M11, т			0	Tнар1, ч			0				
M12, т			0								
M13, т			0								
M14, т			0								
V11, м3			0								

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____