



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

*Садовая-Самотечная ул., д. 10/23,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 734-85-80, факс (495) 734-85-90
www.minstroyrf.ru*

21.05.2015 № 15461-11/04

На № _____ от _____

ООО «Энерджи-Лаб»

Ул. 8-я Красноармейская д.5/6
Санкт-Петербург, 190103

В соответствии с обращением ООО «Энерджи-Лаб» от 2 марта 2015 года по вопросу осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителей, Минстрой России сообщает.

В соответствии с пунктом 101 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета), среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

При этом, при осуществлении коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, на основании пунктов 97 – 100, обязательная регистрация параметров среднечасового давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе необходима лишь при открытой системе теплоснабжения.

На основании изложенного, законодательством в сфере теплоснабжения не предусмотрено требования по обязательному обеспечению контроля давления на обратном трубопроводе в закрытой системе теплоснабжения.

Заместитель Директора Департамента
жилищно-коммунального хозяйства

Л.А. Горячева

Исп. Терентьев Д.М.
Тел 495-734-85-80, доб. 53034

*074184