

Отчет за период с 26.02.2017 до 29.03.2017

Абонент:

Адрес установки: Отопление

Тепловычислитель: SKS-3

Заводской № :

Отчет сформирован: 29.03.2017

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE1,Gcal	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	dTrun,h
1	2	3	4	5	6	7
26.02.2017 0:00	2,0765	88,4	64,43	41,06	23,37	24
27.02.2017 0:00	1,8641	81,12	64,67	40,66	24,01	24
28.02.2017 0:00	1,7997	79,59	64,27	40,81	23,46	24
01.03.2017 0:00	0,638	28,62	63,88	40,76	23,12	24
02.03.2017 0:00	0,4187	19,06	63,69	40,99	22,7	24
03.03.2017 0:00	0,5976	27,17	63,77	41,18	22,59	24
04.03.2017 0:00	1,1367	51,3	63,67	41,14	22,53	24
05.03.2017 0:00	1,1367	51,47	63,71	41,09	22,62	24
06.03.2017 0:00	0,3405	15,61	63,79	41,38	22,41	24
07.03.2017 0:00	1,8598	89,62	63,85	41,54	22,31	24
08.03.2017 0:00	0,9235	44,36	62,14	40,96	21,18	24
09.03.2017 0:00	0,0843	4,05	60,9	40,12	20,78	24
10.03.2017 0:00	0,1178	5,7	61,23	39,95	21,28	24
11.03.2017 0:00	0,1969	9,49	61,36	40,04	21,32	24
12.03.2017 0:00	0,0052	0,25	61,08	40,23	20,85	24
13.03.2017 0:00	1,0309	48,58	60,96	40	20,96	24
14.03.2017 0:00	0,4867	23,44	61,04	39,69	21,35	24
15.03.2017 0:00	0,1703	8,02	61,08	39,54	21,54	24
16.03.2017 0:00	1,6096	76,71	61,01	39,57	21,44	24
17.03.2017 0:00	1,3465	64,37	61,1	39,79	21,31	24
18.03.2017 0:00	1,215	57,62	61,37	39,91	21,46	24
19.03.2017 0:00	1,6234	76,88	60,97	39,62	21,35	24
20.03.2017 0:00	1,0567	50,31	60,82	39,38	21,44	24
21.03.2017 0:00	1,8057	85,68	61,12	39,62	21,5	24
22.03.2017 0:00	0,497	24,48	61,5	39,98	21,52	24
23.03.2017 0:00	1,7721	90,2	61,48	40,66	20,82	24
24.03.2017 0:00	0,9123	45,66	60,53	40,49	20,04	24
25.03.2017 0:00	0,0017	0,07	61,04	40,56	20,48	24
26.03.2017 0:00	1,6586	81,2	60,53	39,96	20,57	24
27.03.2017 0:00	1,7859	89,06	60,33	39,54	20,79	24
28.03.2017 0:00	1,8074	90,33	59,51	39,06	20,45	24
31,00	31,9758	1508,42	61,9623	40,2994	21,6629	744

Общее время работы системы **744,00 час.**

Период нормальной работы **744,00 час.**

Показание интеграторов:

Time	E1,Gcal	V1,m3	Ton,h
1	2	3	4
26.02.2017 0:00	621,0595	24392,89	14143,5
29.03.2017 0:00	653,03526	25901,31	14887,5

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжения _____